



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ **ССПБ. RU.ОП057.Н.00192**

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности **05.10.2010**

Действителен до **04.10.2013**

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:

**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из
пенополиуретана, плотностью 48 кг/м³ и облицовкой из
оцинкованной стали, толщиной от 0,4 мм до 0,7 мм
выпускаемые по техническим условиям ТУ 5284-004-70679525-2010**

52 8444
код ОКП

код ТН ВЭД

продукция

соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным в
технических условиях ТУ 5284-004-70679525-2010 и ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94
при толщине панели от 30 мм до 200 мм имеет предел огнестойкости – REI 15 при
равномерно распределенной статической нагрузке до 5кН/м²

НД

при добровольной сертификации

Сертификат распространяется на **серийный выпуск**

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **ООО «Металл-Дон»**

ИНН/КПП 6165111610/615501001

346513, Ростовская обл. г. Шахты, ул. Ионова, д.110-а;

тел.(8636) 27-94-75, факс (8636) 27-94-79

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **ООО «Металл-Дон»**

ИНН/КПП 6165111610/615501001

346513, Ростовская обл. г. Шахты, ул. Ионова, д.110-а;

тел.(8636) 27-94-75, факс (8636) 27-94-79

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ **0229062**