

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.02389
(номер сертификата соответствия)

ТР 0645683
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ЦЗМП». Адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104-а, ОКПО 78099614. ОГРН: 1055009357380. Телефон (495) 225-61-51, факс (495) 579-47-99.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЦЗМП» См. Приложение № 0155204. Адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104-а, ОКПО 78099614. ОГРН: 1055009357380. Телефон (495) 225-61-51, факс (495) 579-47-99.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Конструкция из панелей стеновых трехслойных МП ТСП типа «Сэндвич» с утеплителем из минеральной ваты, облицованных стальным листом толщиной 0,5 мм
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
изготовленных по ТУ 5284-001-78099614-2007.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
52 8423

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) Класс пожарной опасности КО (45) по ГОСТ 30403-96, предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94:
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

для панелей толщиной 50 мм - EI 30

для панелей толщиной 80 мм - EI 45

для панелей толщиной 120 мм - EI 150

для панелей толщиной от 150 мм - EI 180

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний № К00854-ТР, К00855-ТР, К00856-ТР, К00857-ТР, К00858-ТР от 30.03.2010г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ССПБ.RU.ИН.061 от 26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

2. Акты о результатах анализа состояния производства № 923Ц-ао от 16.02.2010 г., № 923У-ао от 25.02.2010 г. ОС "Пожполитест" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ССПБ.RU.ПБ.05 от 26.03.2009г. Сертификат соответствия № C-RU.ПБ05.В.00656 от 30.03.2010г. Схема сертификации 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.12.2011 по 30.03.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Капранов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ05.В.02389
(обязательная сертификация)

ТР 0155204
(учетный номер бланка)

Предприятия-изготовители:

1. ООО «Центральный Завод Металл Профиль» (ООО «ЦЗМП»), ОКПО 78099614
Юридический и фактический адрес: 141730 Россия, Московская обл., г.Лобня, ул.Лейтенанта Бойко, 104-а,
тел. (495) 225-61-51
2. ООО «Уральский Завод Металл Профиль» (ООО «УЗМП»),
Юридический и фактический адрес: 624093 Россия, Свердловская обл., г.Верхняя Пышма, ул.Сварщиков,
2, тел. (34368) 4-87-87



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Капранов